

重庆人文科技学院
医学院空压机、真空吸引机组及配套管网采购项目
竞争性谈判文件

重庆人文科技学院制
2026 年 8 月 3 日

第一部分 竞争性谈判项目书

一、项目名称及编号：

项目：1 医学院空压机、真空吸引机组及配套管网采购项目 编号：2026118

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，系统集成或设备生产厂家。
2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，具有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
----	------	----	------	--------	----	----	-------	-------	----

1	真空泵			最大抽气量：110 立方/小时 真空度-0.096， 功率：3.85KW 极限压力 200Pa 转速 1440 电压 380V 进气口径 32mm	2	套			
2	止回阀			匹配 真空泵泵口）DN40 不锈钢	2	套			
3	空压机			电机总功率：7.5 kW 储气罐容积：300 L 额定有效排气量（0.8MPa 工况）：≈1000 L/min 电源规格：380V/50Hz 三相（可选 220V 单相） 润滑形式：微油润滑 冷却方式：风冷 控制方式：压力开关自动启停 启停压差：0.6 MPa 启动，0.8 MPa 停机 噪音：≤72 dB(A) 出气接口：G1/2"（DN15） 冷却方式：风冷 启动方式：永磁变频软启动稀土永磁伺服同步电机	1	台			
4	真空罐			规格：V=1m³ φ900 H=2538mm, 材质碳钢	1	个			
5	自动控制箱			1. 控制方式：PLC 2. 功率：2*7.5KW 3. 显示方式：数显	1	个			
6	气水分离器			容积 0.5 立方，材质碳钢	1	个			
7	设备带			1. 铝合金板材，尺寸规格 200×60mm，三腔模块式，材料厚度≥1.5mm，电气分离。 2. 每条设备带（气体终端处）单独走支管，房间配维修阀，且支管为≥φ8。	54	米			据实结算
8	氧气终端			1、适用环境温度：-20℃~40℃，环境湿度：10%~95℃； 2、工作压力：-0.1~0.8MPa、最大压力：-0.1~1MPa； 3、供气最大过流量大于 100L/min、吸气最大过流量大于 40L/min； 4、出口压力 0.2MPa-0.5MPa 可调，且能保证插拔次数达到 10 万次以上不漏气	20	套			
9	负压终端			1、适用环境温度：-20℃~40℃，环境湿度：10%~95℃； 2、工作压力：-0.1~0.8MPa、最大压力：-0.1~1MPa； 3、供气最大过流量大于 100L/min、吸气最大过流量大于 40L/min； 4、出口压力 0.2MPa-0.5MPa 可调，且能保证插拔次数达到 10 万次以上不漏气	20	套			
10	呼叫分机			1. 床头对讲分机，分机可以对讲，呼叫，清除 2. 每次呼叫，分机都有语音提示 3. 分机在线编码，全铝合金外壳，专利产品	20	套			
11	病房维修阀			病房每条设备带内设有氧气检修阀，材质：不锈钢与铜结合，以便于病房检修	5	套			
12	楼层维修阀			楼层专用，尺寸规格 φ25*2，材质酸洗，脱脂铜管	1	套			
13	氧气支管			氧气支管，尺寸规格 φ8×1，材质酸洗，脱脂铜管	20	米			据实结算
14	负压支管			负压支管，尺寸规格 φ10×1，材质酸洗，脱脂铜管	20	米			据实结算

15	副管			副管管，尺寸规格Φ25×2，材质酸洗，脱脂铜管	50	米			据实结算
16	装饰罩			60*40 铝合金材质	10	米			据实结算
17	PVC 套管			PVC 材质，设备带内电源线、呼叫线套管	80	米			据实结算
18	床头灯			床头荧光灯管： 220V/8w LED 白光，每个病床配 1 个床头灯，含灯罩	20	只			据实结算
19	电源插座			220V 10A 五孔 86 型，每个病床电源插座	40	个			据实结算
20	床头灯开关			220V 10A 86 型，每个病床床头灯开关	20	个			据实结算
21	电源线			铜芯护套线，规格 2.5 mm ² ，设备带内电源线	240	米			据实结算
22	底盒			86 型，暗装，电源插座、床头灯开关底盒，电源插座、床头灯开关底盒，	60	个			据实结算
23	系统集成			含安装配件、辅材及人工费、税费等	1	项			
合计									

注：1. 以上报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数（严禁完全复制竞谈文件参数），并注明详细品牌和型号。

2、以上报价包含安装设备所需的所有辅材。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写：（小写：¥000,000.00）							

（二）技术文件格式（投标产品参数不得复制参考参数，须提供自有产品详细参数）。

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注
1								
2								
	合计	大写：（小写：¥000,000.00）						

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。若除谈判代表外另有其他人员共同到场参与本次竞争性谈判，则到场人员均需在谈判现场提供在本公司近 6 个月的社保缴纳证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。

5. ★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内 3 个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内 3 个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份 U 盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。

6. 对于代理产品的供应商，若中标，在签订合同前，必须提供原厂家的授权书及售后承诺书（需加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并做好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2. 谈判时间：2026 年 8 月 10 日 9 时 30 分。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：重庆人文科技学院有限责任公司

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为 ____年__月__日起至____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签订合同后，乙方须在____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款

不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**普通**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担延迟付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起____年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____ (姓名) (身份证号码： _____) 系 _____(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托 _____(姓名) (身份证号码： _____) 为我公司代理人，参加 _____(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：	性别：	年龄：
单位：	部门：	职务：
竞价人：(盖章)		
法定代表人：(签字或盖章)		

日期： _____年____月____日

(粘贴双方身份证复印件)